



**BELÜGYMINISZTERIUM**  
**ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



# **Beépített tűzoltó berendezések az új OTSZ szerint**

*Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2.*

**Szabados László t. alezredes**  
kiemelt főreferens



**BELÜGYMINISZTERIUM**  
**ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**  
„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



## Más területek

- A nyomástartó berendezéseket oly módon kell megtervezni, gyártani, ellenőrizni és – ha szükséges – felszerelni, illetve telepíteni, amely biztosítja azok biztonságát a gyártó előírásai szerint történő üzembe helyezés után vagy ésszerűen előrelátható feltételek mellett.  
(97/23/EK)





**BELÜGYMINISZTERIUM**  
**ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



## Alfejezetek – tűzoltós rész

**28/2011. BM r.**

**OTSZ 5.0**

33. Tervezés, tervdokumentáció

34. Feliratok, tájékoztatás, biztonsági előírások

35. Üzembe helyezés, használatbavétel

36. Üzemeltetés, karbantartás és felülvizsgálat

83. Feliratok, tájékoztatás, biztonsági előírások

126. Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés karbantartása és felülvizsgálata





**BELÜGYMINISZTERIUM**  
**ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



## Alfejezetek – tűzoltós rész

**28/2011. BM r.**

**OTSZ 5.0**

33. Tervezés, tervdokumentáció

•Jogszabályból teljesen kimaradt, MMK vonatkozó szabályzata + TvMI

**28/2011. BM r.**

**OTSZ 5.0**

34. Feliratok, tájékoztatás, biztonsági előírások

83. Feliratok, tájékoztatás, biztonsági előírások

•Nincs változás



---

**BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség**



**BELÜGYMINISZTERIUM**  
**ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



## Alfejezetek – tűzoltós rész

**28/2011. BM r.**

**OTSZ 5.0**

35. Üzembe helyezés, használatbavétel

•Közös fejezetbe került

**28/2011. BM r.**

**OTSZ 5.0**

36. Üzemeltetés, karbantartás és felülvizsgálat

126. Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés karbantartása és felülvizsgálata

•Az OTSZ végére az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás fejezetbe került



**BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség**



# BELÜGYMINISZTERIUM

## ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés	időszakos felülvizsgálat
	ciklusidő	ciklusidő
beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	12 hónap (+ 1 hét)
biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor	1 hónap (+ 3 nap)	6 hónap (+ 1 hét)
biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	1 hónap (+ 3 nap)	6 hónap (+ 1 hét)



# BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



## Egyebek

- MSZE 9783:2009 Szén-dioxiddal oltó berendezés





**BELÜGYMINISZTERIUM**  
**ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**  
„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



**Köszönöm a megtisztelő figyelmet!**

**Szabados László**

BM OKF Tűzvédelmi Főosztály

1/469-4297

[laszlo.szabados@katved.gov.hu](mailto:laszlo.szabados@katved.gov.hu)



---

**BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség**