

Červinka - P6Če tűzoltó készülék – visszahívási eljárás

Szabó Attila
Katasztrófavédelmi
Kutatóintézet

Kronológia

– 2011. Szept. 23.

TVL helytelen védjegy használat címén helyesbítő
eljárást kezdeményezett a
Červinka-Czeh Republik s.r.o
(1265 Rostislavova, 686 01 Uherské Hradiště)
vállalkozással szemben,

Červinka s.ro. igazoltan a TVL által nem minősített
készülékeket hozott forgalomba amelyeken szintén
feltüntette a TVL tanúsítvány számát.

A TVL mint tanúsító szervezet a 22/2009 (VII. 23.) számú ÖM rendelet 6§ (3.) bekezdése értelmében érvénytelenítette a P6Če típusú tűzoltó készülékekre kiadott alábbi tanúsítványokat:

660/38/ 2006

660/15/2007

660/26/2011

Visszahívási folyamat módszertana:
ISO GUIDE 27

2011. Október 2.

- Első egyeztető tárgyalás

A gyártó leállította a forgalmazást.

Hajlandó a visszahívási folyamatban együttműködni és térítés mentesen cserélni.

Azonosíthatóság érdekében ellenőrző lista készül.

Első TSZVSZ tájékoztatás – 187-8/2011

Október 14 – 24.

Ellenőrző lista elkészült

12-06-11

Ellenőrző lista (TVL által jóváhagyott tartalom Nr3)

Tisztelt Ügyfelünk: Gyártóként visszahívjuk **egy** P6Ce típusú 6 kg töltetű ABC porralöltő tűzoltó készülékeinket. Azokat a készülékeket hívjuk vissza, amelyek szelepszervevényén a 2. táblázatban szereplő azonosító feliratoktól **eltérő jelzés, felirat található.**

Ez az ellenőrző lista azzal a céllal készült, hogy segítse Önöket, mint végfelhasználókat annak megállapításában, hogy a birtokukban lévő tűzoltó készüléket vissza kell-e küldeni a gyártóhoz vagy sem!

1. táblázat: A készülék akkor P6Ce típusú, amennyiben a **címkén** az alábbi feliratok olvashatók:

Azonosító	Felirat a címkén	Felirat helye a készülék címkéjén – 1. kép
Típus:	P6Ce	1. kép címke 4. rész
Tanúsítvány száma:	660/38/ 2006 vagy 660/15/2007 vagy 660/26/2011 - TVL	1. kép címke 4. rész
GYÁRTÓ	Červinka-Czech Republik s.r.o (1265 Rostislavova, 686 01 Uherské Hradiště)	1. kép címke 5. rész
Gyártási hónap, év	A tartály paláston lévő beittott jelzés elején, a Červinka felirat után pl.: „CERVINKAN P6Ce 03/2009 7,8 L...” stb.	lásd az 1. képen: „Gyártási év helye” jelzést

2. táblázat: A P6Ce tűzoltó készüléket **nem kell visszaküldeni, ha a szelepszervevényén** az alábbi jelzés, felirat **együttesen szerepel:**

Helyes felirat tartalma	Felirat található a	Felirat helye a szelepen
CE 0036	szelepszervevény testén, a nyomásmérő oldalán	2. kép
Y	szelepszervevény testén, a nyomásmérővel ellentétes oldalán	3. kép

Amennyiben a fenti feliratokat a szelepszervevényén megtalálta Önnek **nincs további teendője.**

Amennyiben az 1. táblázatban megadott adatoknak megfelelő készüléke van, de a 2. táblázatban megadottaktól **eltérő feliratokat talál** a szelepszervevényén, a további teendőket illetően vagy nem biztos a döntésében, **kérjük, vegye fel a kapcsolatot** a termék forgalmazójával, az ellenőrzést vagy karbantartást végző partnerével, **vagy hívja** a következő telefonszámot: +420606630546 –vagy +420606672220 vagy michal@hasicechika.com
Együttműködését köszönve tisztelettel: Červinka-Czech Republik s.r.o.


1. kép




címke 5. rész

címke 4. rész

2. kép



3. kép



November 14.

A TVL ismét érvényesítette a P6Če készülék 660/26/2011/TVL tanúsítványszámát, hogy a kicserélt készülék az OTSZ előírásai szerint továbbra is készenlétben tartható legyen.

Értékesítési korlátozásra hívtuk fel a gyártót a csere hajtóerejének biztosítása érdekében.

Ez a tanúsítvány szám a P6Če készülék 2011 évben kiadott hosszabbító száma, amelyen értékesítés még nem történt, viszont alkalmas a cserekészülék egyedi jelölésére

Később kiderül, hogy nincs elegendő megfelelő készüléke a csere megindítására.

December 8.

TVL kiadta a P6Če A készülék
660/40/2011 számú tanúsítványát
értékesítési korlátozással.

Ezzel lehetővé vált a csere megindítása.

Második TSZVSZ tájékoztató levél -187-13/2011

December 12.

Červinka s.r.o megkezdte a P6Če A
készülékek kiszállítását
Magyarországi forgalmazók felé.

A folyamat előrehaladását igazolja és
folyamatosan jelzi az egyes partner
cégek által aláírt átvételi bizonylat
másolata.

2012. Január 10.

Személyes háromoldalú tárgyalás
OKF Piacfelügyelet – KKI - Cervinka

a megindult folyamat értékelésére,
az értékesítési korlát feloldására,
a begyűjtött készülékek ellenőrzésére,
a teljes folyamat határidejének megállapítása
érdekében

Január 27.

Egyeztető tárgyalás a

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság
képviselőivel

MKEH a PED előírásainak megsértése miatt kíván eljárni és a visszahívási folyamattal egyetért.

Január 31.

KKI kiadta a P6Ce A készülék értékesítési korlátozásának feloldására vonatkozó nyilatkozatát.

Március 1-én a mintadarabok bevizsgálása után ugyanezt megtette a P6Ce készülékre is.

Március 1.

BM OKF

Megindította piacfelügyeleti eljárását a Červinka s.r.o –val szemben.

Hivatalos tájékoztatást tett közzé a TSZVSZ közvetítésével, amelyben jelzi a P6Če nem megfelelő készülékek javítási és karbantartási tilalmát.

Március 8.

Eddig cserével visszahívott készülékek száma: 3086.
A folyamatban résztvevő vállalkozások száma: 35.

Kitűzött cél:

2012 december 31-ig befejezni a helytelen készülékek cseréjét.

Ennek érdekében javasoljuk:

továbbra is szorgalmazni a javítás során talált nem megfelelő P6Če készülékek cseréjének folytatását;
felhívni a javítást, karbantartást végzők figyelmét a helytelen P6Če készülékek ellenőrzési, javítási tilalmára
váratlan kedvezmény, enyhítés híre esetén megerősítést kérni KKI-tól.

Június 11.

Eddig cserével visszahívott készülékek száma: 3953.
A folyamatban résztvevő vállalkozások száma: 35.

Időközben május 22-én közvetlen tárgyalás KKI-Cervinka:

1. Visszahívott készülékek megfelelő falvastagságú tartályainak bevonhatósága a cserébe (1,25/1,9 mm minimális méretekkel).
2. Újabb készülék modell felhasználása a keletkezett és keletkezhető utánpótlási zavarok csökkentése érdekében.
3. A cserfolyamat ütemezése és a partnerek jobb tájékoztatása



Elérhetőségeink:

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

1033 Budapest, Laktanya u. 33.

✉ **1033 Budapest, Laktanya u. 33.**

☎ **(36) 1 436-1515**

e-mail: **kok.tvl @ katved.gov.hu**

<http://tv1.katasztrofavedelem.hu>