



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltó vízforrások felülvizsgálata

Tűzvédelmi szolgáltatók szakmai továbbképzése

2013. június 5-6.

Szabados László tű. őrnagy



BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó készülékek forgalmazása

Jogszabályi változás nincs:

- Ttv. 13. § (1) bekezdés: tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány az MSZ EN 3 szabvány alapján

VAGY

- (EU-ban forgalmazott termékek esetében) Ttv. 13. § (3) bekezdés: Európai Bizottságnál bejelentett tanúsító szervezet által a tagállami EN 3 szabvány alapján kiadott dokumentum HA a tagállami és az MSZ EN 3 szabványok azonosak (ui. nem harmonizált szabványról van szó).

ÉS

-Tanúsítvány a nyomástartó berendezésekre* vonatkozó európai uniós direktíva (97/23 EK - PED) alapján

*Nem tűzvédelmi hatáskör!



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség



BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó készülék karbantartás - jogszabályok

Jelenleg

• **Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ)**

• A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

• A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

Hatóság

• 2012. január 2. óta minden bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatás felügyeletét a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság látja el.



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség



BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó készülék karbantartás - jogszabályok

OTSZ 2012. november 13-i jelentősebb változásai:

- Felülvizsgáló fogalom meghatározása
- Karbantartás időpontját hónap helyett nap pontossággal kell megjelölni (jogosultságok, tevékenységtől való tiltás stb. utólagos ellenőrzése miatt volt szükséges)
- Karbantartást igazoló címkén idegen nyelvű felirat nem kötelező
- Minőségirányítási rendszer bevezetése nem kötelező (nem tűzvédelmi előírás)



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó készülék karbantartás - jogszabályok

Tervezet

Karbantartás részletes szabályai	A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet
Készenlétben tartozóra vonatkozó szabályok	OTSZ 5.0
Nyilvántartási napló szabályai	A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet





BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Változások az OTSZ 5.0-ban

- Alapkarbantartás esetében újra lesz két hónapos türelmi idő
- MSZ 1040-es **szállítható** tűzoltó készülékek selejtezési ideje egyértelmű lesz (2014.12.31. helyett a gyártástól számított $20+2*5$ év)
- Nem számon kérhető előírások (pl. OTSZ 22.§ (2) bek. első mondat), nem tűzvédelmi jellegű előírások (16. §) mellőzése:
 - (2) A karbantartó műhely helyiségeinek száma, alapterülete és kialakítása tegye lehetővé a különböző munkafázisok elvégzését, a munkaegészségügyi szabályok betartását.
 - 16. § -> alapvetően a biztonsági intézkedések





BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó készülék karbantartás GYIK

- Végezhető-e karbantartás mobil szervizkocsiban?
- OTSZ 23. § (1) A karbantartás a karbantartó szervezet által fenntartott műhelyben, a 22. § szerint felszerelt mozgó szervizben, vagy a készenlétben tartó által rendelkezésre bocsátott helyiségben is elvégezhető, ha a 22. §-ban előírt feltételek adottak. Az oltóporral kapcsolatos, és a vízzel végzett műveleteket úgy kell tudni egymástól elkülöníteni, mintha azok külön helyiségekben történének!





BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó vízforrások felülvizsgálata

Jelenleg

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ)

Tervezet

OTSZ 5.0

(mivel nem bejelentés köteles szolgáltatás, ezért az 50/2011. BM rendeletbe nem illeszthető)



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség



BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó vízforrások felülvizsgálata GYIK

- Fali tűzcsapok esetében mi a felelős személy általi szokásos ellenőrzések ciklusideje?
- OTSZ 591. § (5) A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést, készüléket, és anyagot nemzeti szabvány, jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni.
- A felelős személy általi szokásos ellenőrzésekhez szükséges-e tűzvédelmi szakvizsga?
- Nem. OTSZ 34. § (1) A felülvizsgálatot - a falitűzcsap-szekrényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve - tűzoltó vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.
- Laikusként megítélhető dolgokat kell vizsgálnia!)





BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó vízforrások felülvizsgálata GYIK

- Fali tűzcsapokban kötelező átfolyás mérést végezni, vagy elég csak statikus nyomást mérni? (Létesítéskor természetesen kell.)

A beépített tűzoltó berendezések – tömlőberendezések, 3. rész: alaktartó tömlős tömlődob és lapostömlős falitűzcsap szekrényekre vonatkozó MSZ EN 671-3:2009 szabvány 6.1. e) pontja szerint „a tömlőt teljesen futtassuk ki, helyezzük nyomás alá, és ellenőrizzük, hogy állandó és elegendő-e a vízáramlás. Megjegyzés: átfolyásjelző és nyomásmérő használata ajánlott.” Ezek szerint vagy a víztérfogat-áramot, vagy a dinamikus nyomást kell megmérni, mivel ezek egymással összefüggő mennyiségek. Kizárólag a statikus nyomás mérése nem elégséges.





BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó vízforrások felülvizsgálata GYIK

- Fali tűzcsapok esetében hogyan kell a felülvizsgálat elvégzését jelölni?

OTSZ 34. § (3) Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltó-vízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

ÉS

MSZ EN 671-3:2009 szabvány 10. pontja szerinti karbantartási és ellenőrző címke (illetve az OTSZ 36. § alapján azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó megoldás)





BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó vízforrások felülvizsgálata GYIK

-Beépített tűzoltó berendezésnek minősül-e a nem önműködő félstabil habbal oltó berendezés?

- Általános esetben a félstabil habbal oltó berendezés nem minősül beépített tűzoltó berendezésnek, de az éghető folyadékokat és olvadékokat atmoszférikus nyomáson tároló, föld feletti, álló hengeres, fenekén felfekvő (merevtetős, külső, belső úszótetős) helyhez kötött acéltartály félstabil habbal oltó berendezésére a beépített tűzoltó berendezések előírásai vonatkoznak. (OTSZ 260. §-ból és MSZ 9910 szabvány második lapjának 7.1.4. pontjából következik.)





BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Tűzoltó vízforrások felülvizsgálata GYIK

- Milyen időközönként kell elvégezni a nem önműködő félstabil habbal oltó berendezés felülvizsgálatát?
- Az MSZ EN 13565-2:2009 szabvány kiterjed a félstabil habbal oltó berendezésekre is (lásd: a szabvány 3.6. pontja). Az időszakos felülvizsgálatokkal a szabvány 11.3. fejezete foglalkozik. Ezek szerint léteznek heti, havi, féléves és éves gyakoriságú vizsgálatok.
- Mire terjedjen ki a nem önműködő félstabil habbal oltó berendezés felülvizsgálata?
- Az MSZ EN 13565-2:2009 szabvány 11.3. fejezete szerinti vizsgálatokra.





BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

„Magyarország szolgálatában a biztonságért!”



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség