

3. rész

Kérdés

Tudomásom szerint még a hatályos előírások szerint képeznének (megfelelő jelentkezés esetén) sűjtőlég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelőket. Azonban a legutóbbi értesülésem szerint ezt a szakképesítést törölni fogják az OKJ-s képzésekből. Ha ez bekövetkezik, úgy az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek, szabadterek villamos berendezéseinek vizsgálatához milyen szakképesítésűnek kell lennie a felülvizsgálónak.

Válasz:

Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján a sűjtőlég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő szakképesítés azonosító száma 34 5251 01. A 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosította a szakképesítési rendszert és a szakképzési jegyzéket, melyben már nem szerepel a kérdéses szakképzés, de a szakképesítés OKJ-ből történő törlése nem jelenti a szakképesítés, mint képesítés megszűnését.

Ennek megfelelően, az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet melléklete – az OTSZ fenti szakaszával összhangban – továbbra is szerepelteti a sűjtőlég- és robbanásbiztos villamos berendezések szereléséhez, üzemeltetéséhez, felülvizsgálatához, karbantartásához, javításához szükséges sűjtőlég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő képesítés követelményét.

Az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet hatálya kiterjed az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra is. Továbbá előírja, hogy a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek csak az ott megjelölt képesítésekkel végezhetők, így egyértelmű követelményt támaszt.

Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet a hivatkozott OKJ szám alatt továbbra is tartalmazza a szakképesítési tanfolyam, illetve vizsga szervezésére feljogosított intézmények felsorolását, mely intézmények továbbra is szervezhetnek szakképesítés tanfolyamot és vizsgát. Véleményem szerint így nincs akadály a megfelelő szakképesítés jelenlegi megszerzésének.

Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosítása folyamatban van, mely tervezet tartalmazza a „sűjtőlég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő” szakképesítésnek megfelelő szakképesítést, mely megnevezése a „robbanásbiztos berendezés kezelő”. A szakképesítési jegyzék módosítását követően az OTSZ vonatkozó rendelkezése felülvizsgálhatóvá válik.

Kérdés

Az MSZ EN 62305-ös számú szabványsorozat 2008. február 28-án hatályba lép, ettől az időtől a villámvédelmi berendezés kialakítására vonatkozóan kettős (helyenként lényegesen eltérő) szabályozás lép életbe. A villámvédelmi berendezések létesítési anomáliájának megszüntetése érdekében az OTSZ 3. melléklet III. fejezet visszavonását tervezi-e az OKF? Elképzelhetőnek tartja-e a tisztelt hatóság, hogy a szabvány szerinti kockázatelemzés alapján kell a villámvédelmet biztosítani, továbbá a kialakítására vonatkozóan a szabvány műszaki előírásai kerülnek alkalmazásra. Az OTSZ az előzőeket kiegészítő rendelkezéseket, valamint a felülvizsgálatok (a szabványtól eltérően konkrét időtartamra vonatkozó) gyakoriságát, és ahhoz a személyi feltételeket határozza meg.

Válasz:

A villámvédelemre vonatkozó MSZ 274 számú magyar szabvány 2009. februárjában visszavonásra kerül. A jogszabály a vonatkozó magyar szabványra épül, illetve eltérő szabályokat tartalmaz az MSZ EN 62 305 szabványhoz képest. A jogszabály módosítása az EU jogharmonizáció keretében a szabványváltozások miatt az OKF kezdeményezte a 3. rész módosítását.

A 60/1992. (XI.17.) AB határozat alapján tájékoztatom arról, hogy a jelen állásfoglalás nem teljesíti a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényben az állami irányítás egyéb eszközeire meghatározott feltételeket (így pld. nem minősül utasításnak, jogi iránymutatásnak) ezért jogilag kötelező hatálya nincs.