


Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat bevezetése

Európai normarend
Komplex biztonság



Az „új” Országos Tűzvédelmi Szabályzat



- A 9/2008. (II. 22) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
- Hatálybalépés: kihirdetést követő 90. nap, azaz 2008. május 22.
- Az addig „használt” az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet és a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 2008. május 22-én hatályát veszítette.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat



- A rendelet kiadását indokolta, hogy a tűzvédelem szabályozásának is követnie kell a gazdasági-technológiai változásokat.
- A tűzvédelmi műszaki követelményeknek is meg kell felelnie az Európai Unió direktíváiban meghatározott műszaki követelményeknek.
- Szakmai szempontból, mind jogalkalmazási szempontból indokoltá vált az egységes tűzvédelmi szabályozás létrehozása.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat



- A rendelet a végrehajtott korszerűsítésen kívül olyan műszaki követelményekkel, előírásokkal egészült ki, amelyek eddig nem kerültek szabályozásra.
- A jogszabály olyan új, EU konform előírásokat tartalmaz, amelyek az eddigi szabályozásban nem szerepeltek, de bevezetésük elengedhetetlenné vált.
- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a 2008. május 22-ig hatályos szabályozásnál magasabb szintű tűzvédelmi követelményeket határoz meg, amely nagyobb biztonságosságot nyújt.

Országos Tűzvédelmi Szabályzat




- A tervezet kidolgozása során széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés zajlott építészek, társadalmi szervezetek, szakmai kamarák bevonásával.
- Az egyes műszaki követelményeknek való megfelelésre több, eltérő lehetőséget biztosít a szabályozás, ezzel lehetővé válik, hogy a tervezők a számukra leggazdaságosabban kivitelezhető megoldást válasszák.

Eltérő gondolkodás



- Az eddigihez képest eltérő gondolkodás, megváltozott követelmények.
- Kiemelt hangsúlyt kap:
- A menekülés, menekítés feltételeinek maradéktalan biztosítása.
- A tűzoltói beavatkozás feltételeinek biztosítása

Komplex biztonság bevezetése



- Biztonsági szint elérése az építmények tűzvédelmi követelményrendszer elemeinek megfelelő szintű tervezésével történik.
- A követelményrendszer elemei:
- Épületszerkezetek, építőanyagok, építési termékek megfelelősége;
- Építmény megfelelő elhelyezése;
- Kiürítés és mentés feltételeinek biztosítása;
- Hő- és füst elleni védelem;
- Tűzoltói beavatkozás feltételeinek megteremtése.

Szakmai specializálódás



- A tűzvédelmi követelményrendszer elemeinek megfelelő kidolgozása túlmutat a jogszabályban megfogalmazott konkrét szabályrendszer ismeretén.
- Ennek megnyugtató tervezéséhez szükséges a kellő szakismerettel bíró személy bevonása.
- A tűzvédelmi szakértő bevonásának jogszabályi kötelezettsége új lendületet adott a tűzvédelmi érdekek érvényesítésének.
- A tűzvédelem átfogó jellege, a kapcsolódó szakágak (építészet, gépészet, villamosság, stb.) ismeretszintje szükségessé teszik a szakmai specializálódást a szakértői társadalmon belül.

Az OTSZ tervezett módosításának indokai



- Sok szakmai és formai kérdés merült fel a rendelet alkalmazása során.
- A megfelelő színvonalú gyakorlati alkalmazás érdekében több helyen további pontosítást igényel.
- A jogszabály megalkotása, megjelenése, illetve hatálybalépése között eltelt 4 évben jelentős változások következtek be a szabványkörnyezetben.
- Az európai csatlakozásból adódó szabvány harmonizációs kötelezettség felgyorsította a műszaki követelmények változásait. A műszaki haladás indokoltá teszi, hogy a tűzvédelmi követelményeket tartalmazó szabályozás folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezze, és szükség szerint kiegészüljön az új tűzvédelmi műszaki normákkal.

Az OTSZ tervezett módosításának indokai



- A legfontosabb ilyen tűzvédelmi kihatású műszaki szabályozás módosítás a villámvédelem területét érinti.
- Az MSZ EN 62305 szabvánnyal bevezetésre került a villámvédelemről szóló európai norma, amelynek megjelenése a hazai (MSZ 274) villámvédelmi szabvány 2009. februári visszavonását eredményezte.
- Ennek eredményeképp az OTSZ villámvédelemre vonatkozó előírásai is átdolgozásra szorulnak.
- A közel 600 oldal terjedelmű OTSZ méreténél fogva több sajtóhibát, elírást is tartalmaz. Az Alkotmánybíróság határozata alapján a jogszabályban fellelhető gépelési és egyéb sajtóhibát csak jogszabály módosítással lehetséges kijavítani, így a sajtóhibák javítására sincs mód csak az OTSZ módosításával.

A tervezet elkészítése



- Széles körű társadalmi, szakmai egyeztetés eredménye a megalkotott szakmai tervezet.
- Szakmai konszenzusra épül.
- A megalkotás alapgondolata az alkalmazhatóság előtérbe helyezése a biztonság megtartása mellett.

Köszönöm a figyelmet

