

Tűzgátló nyílászárók időszakos felülvizsgálatának szükségessége

**TSZVSZ SZAKMAI NAPOK
2009.05.28-29.Hajdúszoboszló**

Előadó: Zellei János

A hatásos tűzvédelem feltétele:

- jó termék - certifikát – (TMI;ÉME;CE)
- jó beépítés - passzív területen nincs hatásos kontroll
- jó működés teljes élettartam alatt
 - passzív (átmeneti) területen semmi kontroll nincs.

Mit jelent az átmenet ?

pl. sprinkler → aktív tűzvédelem
tűzjelző → aktív tűzvédelem

pl. kábelátvezetés → passzív tűzvédelem
egyszerű tűzgátló ajtó → passzív tűzvédelem

De:

pl. - tűzjelzésre záródó tűzgátló ajtó,
tolókapu

- tűzgátló függönyök (még a vízűtéses is),

átmeneti rendszerek .

Aktív rendszerekre a beépítési és élettartam alatt
a működési kontroll többé-kevésbé működik!

Beleértve a néhány ezer Ft-os tűzoltó
készülékekre is.(ez van a legjobban szabályozva)

EZ HELYES!

NEM HELYES:

a passzív és átmeneti rendszerekre ,

NINCS KONTROLL !

Csak a nyílászárókra koncentrálva:

1.Egyszerű tűzgátló ajtó ajtócsukóval



Mi „romolhat el”:

- sérülés ,bárhol
- ajtócsukó hiba (beleértve a kiakasztást)
- zárhiba
- hőre duzzadó csík sérülése
- környezeti hiba

2. Normál teliajtó nyitvatartó mágnessel



- sérülés (bárhon)
- ajtócsukó hiba (beleértve a kiakasztást)
- zárhiba
- hőre duzzadó csík sérülése
- környezeti hiba
- tűzjelző rendszerrel kapcsolatos hiba



3. Tolókapu ,menekülőajtóval



- sérülés (targonca)
- kapcsolat a tűzjelző berendezéshez
- csukószerkezet hibája
- gördülő szerkezet hibája
- hőre duzzadó csík sérülése
- környezeti hiba

4. Tűzgátló függöny



- sérülés
- gördítő szerkezet hibája
- hőre duzzadó csík hibája
- a tűzjelző rendszerrel kapcsolatos hiba
- vízellátási hiba
- automatikus vízadagoló hibája
- környezeti hiba

Konklúzió

**Feltétlen szükséges lenne ,ellenőrzési
rendszer előírása a passzív (átmeneti)
tűzvédelmi rendszerekre
azon belül
a nyílászárókra !**

**KÖSZÖNÖM
A
FIGYELMÜKET !**