



Piacfelügyeleti hatóság a tűzvédelemben

Barta-Vámos László tű. százados

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség
Tűzvédelmi Főosztály
Piacfelügyeleti Osztály

Hatáskör és illetékesség I

Milyen termékek esetén?

- építési termék:

minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék

- tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés:

olyan szerkezeti egység, illetve ezekből álló technológiai rendszer, amelyben vagy amellyel fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, vagy tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó - a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével - anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik

Hatáskör és illetékesség II

Milyen termékek esetén?

- tűzoltó-technikai termék:

a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, vagy a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés/eszköz, a tűzoltó készülék, oltóanyag, a tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki mentés során használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, védőeszköz

Hatáskör és illetékesség III

Ki a piacfelügyeleti hatóság?

A Kormány a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

A BM OKF illetékes szerve:

- alapvetően a BM OKF Piacfelügyeleti Osztály
- átvitt értelemben a KvK is folytathat ellenőrzéseket (pl.: bitumenes zsindely)

Hatáskör és illetékesség IV

Milyen esetekben jár el?

A BM OKF illetékes szerve:

- ellenőrzi a **forgalomba** vagy **beépítésre kerülő** termékek tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelését

Hatáskör és illetékesség V

Kikkel szemben jár el?

Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék,
gép, berendezés:

gyártó és forgalmazó

Építési termék:

gyártó és forgalmazó

Tűzoltó-technikai termék:

gyártó, forgalmazó és **javító**

Hatáskör és illetékesség VI

Mi alapján jár el?

1. Hatályos magyar jogszabályok és nemzeti szabványok, alapvetően:

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló **2004. évi CXL. törvény** (továbbiakban: Ket.)
- a fogyasztóvédelemről szóló **1997. évi CLV. törvény** (továbbiakban: Fgytv.)
- a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló **1996. évi XXXI. törvény** (továbbiakban: Ttv.)
- az OKF piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló **139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet** (továbbiakban: 139-es Korm. r.)
- az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló **79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet**

Bevezetés alatt:

- a termékek piacfelügyeletéről szóló **2012. évi LXXXVIII. törvény** (továbbiakban: Pftv., hatályos 2012. szeptember 01-től),

Hatáskör és illetékesség VII

Mi alapján jár el?

2. Az Európai Unió jogi normái:

- az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 1988. december 21-i **89/106/EGK tanácsi irányelv (CPD)**
- az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i **2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,**
- a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i **765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,**
- a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i **768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat,**
- az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i **764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.**

Bevezetés alatt:

- az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i **305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CPR, teljes szövegében hatályos 2013. július 1.)**

Termékek megfelelősége I

Általánosságban (Ttv. 13. §)

„Forgalomba hozni, forgalmazni, beépíteni, használni és készenlétben tartani csak megfelelőségi igazolással rendelkező építési terméket, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező tűzoltó-technikai terméket, tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést (a továbbiakban együtt: termék) lehet.”

A Ttv-ben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban (a továbbiakban: EGT-megállapodás) részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, **feltéve, hogy az irányadó előírások a közbiztonság, illetve az emberi egészség és élet védelme tekintetében az e törvényben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.**

Termékek megfelelése II

Építési termék:

- követelmény:

- **megfeleléségi igazolás** (ami lehet):

- megfeleléségi tanúsítvány
- szállítói megfeleléségi nyilatkozat

- megfeleléségi igazolás alapja:

- **jóváhagyott műszaki specifikáció:**

- magyar nemzeti szabvány, ezen belül honosított harmonizált szabvány (MSZ (EN));
- európai műszaki engedély (ETA);
- építőipari műszaki engedély (ÉME);
- egyedi műszaki specifikáció.

Termékek megfelelése III

Építési termék:

A megfelelés igazolás módozatai:

i) Megfelelési tanúsítvány (1)

A termék megfelelésének igazolása egy kijelölt tanúsító szervezet által az alábbiak alapján:

a) A gyártó feladatai:

1. gyártásellenőrzés;
2. az üzemben vett mintáknak a gyártó által végzett további vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint.

b) A kijelölt tanúsító szervezet feladatai:

3. a termék első típusvizsgálata;
4. az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
5. a gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása;
6. a műszaki specifikáció, illetve a 9. § (3) bekezdés által meghatározott esetekben, az üzemben, a kereskedelmi forgalomban vagy az építkezés helyszínén vett minták szűrőpróbaszerű vizsgálata. **(1+)**

Termékek megfelelése IV

Építési termék:

A megfelelés igazolás módozatai:

ii) Szállítói megfelelési nyilatkozat

A szállító megfelelési nyilatkozata az alábbiak alapján:

Első lehetőség (2)

a) A gyártó feladatai:

1. a termék első típusvizsgálata;
2. gyártásellenőrzés;
3. a műszaki specifikáció, illetve a 9. § (3) bekezdés által meghatározott esetekben, az üzemben vett minták vizsgálata az előírt vizsgálati terv szerint.

(2+)

b) A kijelölt tanúsító szervezet feladatai:

4. a gyártásellenőrzés tanúsítása az alábbiak alapján:
 - az üzem és a gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
 - a műszaki specifikáció, illetve a 9. § (3) bekezdés által meghatározott esetekben, a gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása. **(2+)**

Termékek megfelelősége V

Építési termék:

A megfelelőség igazolás módozatai:

ii) Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Második lehetőség (3)

1. a termék első típusvizsgálata egy kijelölt vizsgáló laboratórium által;
2. gyártásellenőrzés a gyártó által.

Harmadik lehetőség (4)

1. a termék első típusvizsgálata a gyártó által;
2. gyártásellenőrzés a gyártó által.

A jóváhagyott műszaki specifikáció (szabvány, ETA, ÉME, egyedi műszaki specifikáció) határozza meg, hogy adott termék esetében a megfelelőség igazolás melyik módozatát kell alkalmazni.

Termékek megfelelése VII

Építési termék:

Példa a szabványos termékre: **kandalló**

MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 13229:2001/A2

Szilárd tüzelésű kandallóbetétek, a nyitott tűzterű készülékeket is beleértve. Követelmények és vizsgálati módszerek

Az MSZ EN 13229:2001 módosítása.

Inset appliances including open fires fired by solid fuels. Requirements and test methods

Termékek megfelelése VIII

Építési termék:

Példa a szabványos termékre: **kandalló**

Annex ZA
(informative)

**Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU
Construction Products Directive**

Amelyik szabványnak van ZA melléklete, ott a szabvány az a műszaki specifikáció, amely meghatározza a megfelelés igazolás módját

Termékek megfelelése IX

Építési termék:

Példa a szabványos termékre: kandalló

ZA.2 Procedure for attestation of conformity of Inset appliances including open fires fired by solid fuel

ZA.2.1 System of attestation of conformity

The system of attestation of conformity of Inset appliances including open fires fired by solid fuel indicated in Table ZA.1, in accordance with the Decision of the Commission 1999/471/EC of 1999-06-29 as given in Annex III of the mandate for "Space heating appliances", is shown in Table ZA.2 for the indicated intended use and relevant level(s) or class(es):

Table ZA.2 – System of attestation of conformity

Product(s)	Intended use	Level(s) or class(es)	Attestation of conformity system
Inset appliances including open fires fired by solid fuel	Space heating in residential buildings with possible supply of hot water	-	3
System 3: See Directive 89/106/EEC (CPD) Annex III.2.(ii), Second possibility.			

Termékek megfelelősége X

Szállítói Megfeleléségi Nyilatkozat

Tárgy:

Vízteres kandalló betét

Termékek megnevezése:

Vízteres kandalló betét

Rendeltetése: helyiség(ek) lég, és vízfűtése.

Felhasználási területe: lakóhelyiségek, irodák fűtésére

Vizsgáló szervezet, melynek típusvizsgálata alapján, a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került:

Strojrensky zkusebni ústav, s.p., Brno, Česká republika

Műszaki megfelelőséget vizsgáló, termékvizsgálati megfelelőség igazolásának száma:

CSN 06 1008:1997, CSN EN 13229:2002

Műszaki paraméterek: lásd katalógus

Gyártás:

A MSZ. előírásai szerint,

Gyártás ellenőrzés:

ISO 9001:2000

Tűzrendészeti előírások, betartásával.

Karbantartás:

Illetve, napi, heti, és éves tisztítás, karbantartás.

A nyilatkozat érvényessége:

Érvényes, visszavonásig.

Az igazolást kiadta:

igazgatója

Ügyvezető

Termékek megfelelése XI

Építési termék:

Példa az ETA-ra: készház

3 Evaluation of conformity and CE marking

3.1 Attestation of conformity system

The system of attestation of conformity specified by the Commission Decision 99/455/EC⁶ is system 1 according to Council Directive 89/106/EEC, Annex III, section 2 (i), without audit-testing of samples, and is detailed as follows:

(a) Tasks for the manufacturer

(1) Factory production control

(2) Further testing of samples taken at the factory by the manufacturer in accordance with a prescribed test plan

(b) Tasks for the approved body

(3) Initial type-testing of the product

(4) Initial inspection of factory and of factory production control

(5) Continuous surveillance, assessment and approval of factory production control

Termékek megfelelése XII

**Építési termék:
Példa az
EME-re:
tűzgátló ajtó**

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: **típusú egy- és kétszárnyú
tömör és üvegezett tűzgátló ajtók**

A termék tervezett
felhasználási területe: **Épületek tűzgátló nyílászáró szerkezetei**

Kérelmező:
mint az ÉME jogosultja

A termék gyártója:

A termék ÉMI Nonprofit Kft. **2.2.3.7.1.**
szakrendi jelzete (SZRJ): **Tűzgátló nyílászárók**

ÉME érvényesség vége: **2016. április**

Budapest, 2011. április

Termékek megfelelése XIII

Építési termék:

Példa az EME-re: tűzgátló ajtó

3. MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS KÖVETELMÉNYEI

3.1. A termék megfelelés igazolás módozata

A 93/1999/EK bizottsági határozat alapján,
a 89/106/EGK tanácsi irányelv III. melléklet és
a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:

(1) rendszer.

3.3.3. A megfelelési tanúsítvány kiadása

A kijelölt tanúsító szervezet – az első típusvizsgálat és a gyártásellenőrzés alapvizsgálatának értékelésére alapozva – **MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY** kiadásával igazolja a termékek megfelelését.

Termékek megfelelősége XIV

Építési termék:

Szállító (gyártó, forgalomba hozó) feladatai:

A szállító feladata a termékre előírt megfelelőség igazolási eljárás lefolytatása, valamint az eljárás eredményeként kiállított megfelelőség igazolásnak (megfelelőségi tanúsítvány vagy szállítói megfelelőségi nyilatkozat) a termékhez való csatolása.

Termékek megfelelése XV

Építési termék:

Szállító (gyártó, forgalomba hozó) feladatai:

Építési termék egyedi (nem sorozat) gyártása esetén elegendő a 4. számú melléklet 2. *ii)* pontjának harmadik lehetősége szerinti szállítói megfelelési nyilatkozatban a termék egyedi műszaki specifikációjának való megfelelést igazolni.

Termékek megfelelősége XVII

Építési termék:

Szállító (gyártó, forgalomba hozó) feladatai:

Az építési termék szállítóján kívül önálló megfelelőség igazolást kell adnia annak is, aki az építési termék forgalmazása vagy felhasználása során annak jellemzőit a szállítótól történő átvétel után megváltoztatta, vagy a rendeltetés szerinti alkalmazástól eltér.

Termékek megfelelése XVIII

Építési termék:

Nem tekinthető a forgalmazáshoz,
beépítéshez szükséges megfeleléségi
igazolásnak:

a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás (TMI)
pl.: tűzgátló ajtók esetében

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfeleléségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

Termékek megfelelősége XIX

Az építési termékek megfelelőségére vonatkozó jogszabályok:

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló **1997. évi LXXVIII. törvény**
- az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló **3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet**

Termékek megfelelése XX

Tűzoltó-technikai termék:

- követelmény:

- **tűzvédelmi megfelelési tanúsítvány (TMT)**

a kijelölt vagy az Európai Bizottságnál bejelentett tanúsító szervezet által kiadott dokumentum (**külföldi tanúsítvány is elfogadható**), amely bizonyítja, hogy a tűzoltó-technikai termék, **megfelel a jogszabályokban, honosított harmonizált szabványokban** meghatározott tűzvédelmi előírásoknak

példa: beépített tűzjelző vagy tűzoltó rendszer részegységei, fali-tűzcsapszekrény tartozékokkal, stb.

Termékek megfelelése XXI

Tűzoltó-technikai termék:

- követelmény:

- **BM OKF forgalmazási engedély**

ha a tűzoltó-technikai termékre **nincs tűzvédelmi biztonságossági követelmény**, azt csak a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélye alapján lehet forgalomba hozni, beépíteni, használni és készenlétben tartani

példa: sprinklerszivattyú, vízköddel oltó rendszer, tűzoltósági kulcsszéf, stb.

Termékek megfelelése XXII

Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés:

- követelmény:

- **tűzvédelmi megfelelési tanúsítvány (TMT)**

a kijelölt vagy az Európai Bizottságnál bejelentett tanúsító szervezet által kiadott dokumentum, amely bizonyítja, hogy a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelel a jogszabályokban, honosított harmonizált szabványokban meghatározott tűzvédelmi előírásoknak

példa: festőkabin, stb.

Termékek megfelelősége XXIII

A tűzoltó-technikai termékek megfelelőségére vonatkozó jogszabályok:

- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló **28/2011. (IX. 6.) BM rendelet**
- a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló **22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet**
- az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló **26/2004. (VI. 11.) BM rendelet**

Termékek megfelelősége XXIV

Természetes elvezető

MSZ EN 12101-2


Re = 50 ?

Re = 300



- a) megbízhatósági nyitási ciklusok száma
- aa) közösségi rendeltetésű füstszakasz esetén Re 1000,
- ab) egyéb rendeltetésű füstszakasz esetén Re 300,
- ac) szellőztetési funkciók közösségi rendeltetésű füstszakasz esetén Re 10 000 + 1000,
- ad) szellőztetési funkciók esetén Re 10 000 + 300,

Termékek megfelelése XXV



Tűzvédő bevonat

MSZ ENV 13381-4:2003
ÉME + tanúsítvány

MSZ EN 13381-8:2011
tanúsítvány + eurocode

profiltényező megjelenése

Termékek megfelelősége XXVI



Szalmaház:

ÉME + tanúsítvány

kivéve: egyedi termék

Termékek megfelelése XXVII

homlokzati hőszigetelés esetén:
a rendszerre vonatkozó

ETA vagy ÉME

+

**Szállítói
Megfeleléségi
Nyilatkozat**

Termékek megfelelése XXVIII

homlokzati hőszigetelés sávos rendszer esetén:

a sávos rendszerre vonatkozó

ETA vagy ÉME

+

Szállítói Megfeleléségi Nyilatkozat

VAGY

a sávos rendszer elemeire (A1 és E) vonatkozó

(A1 és E) ETA vagy ÉME

+

(A1 és E) Szállítói Megfeleléségi Nyilatkozat

+

szakintézeti állásfoglalás

Termékek megfelelése XXIX

ÉME kivonat:

4.1.3. Beépítés (tervezés, kivitelezés)

› A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) rendelkezéseit figyelembe véve az **E tűzvédelmi osztályú hőszigetelő panel**, vakolattal lezárt élekkel, *belső térben*

- *hőszigetelésként alkalmazható:*

IV. tűzállósági fokozatú, egyszintes tűzszakaszok általános helyein,

- *hőszigetelésként nem alkalmazható:*

I-III. tűzállósági fokozatú tűzszakaszokban,

IV. tűzállósági fokozatú tűzszakaszok menekülési útvonalainak határoló szerkezetein belül,

Magastetők hőszigetelésére, amennyiben az légréssel vagy egyéb, légréssel érintkező éghető (A1 - A2-től eltérő tűzvédelmi osztályú) anyaggal érintkezik.

Termékjellemzők: Hővezetési ellenállás (R): 1,2 m²K/W; Hőátbocsátási tényező (λ): 0,03 W/mK; Tűzvédelmi osztály **"E"** (nem tűzveszélyes), "C0" (nem égvecsepegő); Nyomószilárdság (EPS): min. 100 kPa; Panelok méretei: 985x4

Termékek megfelelése XXX

Kivitelezés problémái:

Helytelen termékválasztás

Megfeleléségi igazolás nélküli termék alkalmazása

A megfeleléségi igazolás nélküli vagy nem megfelelő megfeleléségi igazolással forgalomba hozott építési termékek **forgalmazóinak, gyártóinak vizsgálatára jogosult** hatóság:

BM OKF

Piacfelügyeleti Osztály

A megfeleléségi igazolás nélküli építési termékek alkalmazásával végzett **kivitelezés vizsgálatára jogosult** hatóság:

..... Megyei

Kormányhivatal

Építésfelügyeleti Hatósága

Elérhetőségek

Piacfelügyeleti Osztály	
Név	Telefonszám
Angyal István tű. alezredes osztályvezető	
Barta-Vámos László tű. százados	(06-1) 469-4304
Dr. Kelemen Norbert tű. alezredes	(06-1) 469-4214
Polonkai Katalin tű. alezredes	(06-1) 469-4402
Szabados László tű. őrnagy	(06-1) 469-4297
Zólyomi Ildikó tű. alezredes	(06-1) 469-4399

Köszönöm a figyelmet!

1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

tel: 469-4304

laszlo.barta-vamos@katved.gov.hu