



**BELÜGYMINISZTERIUM**  
**ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG**



# **Tűzoltó készülék forgalmazás, karbantartás veszélyei**

**2012. június 13.  
Balatonföldvár**

**megnyitó**

**Érces Ferenc tű. ezredes  
főosztályvezető  
BM OKF Tűzvédelmi Főosztály**

**50/2011. (XII. 20.) BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól**

**Angyal István tű. őrgy.**

OKF Piacfelügyeleti Osztály  
osztályvezető

1149 Budapest,  
Mogyoródi út 43.  
tel: 469-4337  
[istvan.angyal@katved.gov.hu](mailto:istvan.angyal@katved.gov.hu)

## 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### Általános és közös rendelkezések 1. §

- (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység (a továbbiakban: tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység) folytatásának bejelentését annak a tűzvédelmi szolgáltatónak kell megtennie, aki a tevékenységet ténylegesen folytatni kívánja.
- (2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerint nyilvántartásba vett, bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző a tűzvédelmi hatóságtól nyilvántartási számot kap, melyet e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, másra nem ruházhat át, kizárólag a szolgáltató és az alkalmazásában álló munkavállaló használhatja. A nyilvántartási szám megléte a tevékenység gyakorlásának nem előfeltétele.
- (3) A tűzvédelmi hatóság által a nyilvántartási számok kiadása az 1. melléklet szerint történik.
- (4) A tűzvédelmi hatóság által kiadott igazolás a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl tartalmazza:
  - a) tűzoltó készülék karbantartása és felülvizsgálata esetén
    - aa) a karbantartott tűzoltó készülékek típusát,
    - ab) a karbantartó műhely címét és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) szerinti OKF azonosító jel sorszámát;
  - b) a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységre vonatkozóan a szolgáltatási ág megnevezését,
  - c) a tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység vonatkozásában a tűz- és hibaátjelzést fogadó központ típusát és címét,
  - d) a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás esetén a foglalkozási ág konkrét megnevezését.

## 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### Általános és közös rendelkezések 1. - 2. §

- (5) A tűzvédelmi hatóság által közzétett nyilvántartás a Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl tartalmazza a (4) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt adatokat.
- (1) A szolgáltató székhely- vagy lakcímváltozása esetén, amennyiben a székhely vagy lakcím nem a nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság illetékességi területén van, az adatváltozás bejelentését ahhoz a tűzvédelmi hatósághoz teszi meg, amely a nyilvántartási számot a szolgáltatónak kiadta. Ebben az esetben a tűzvédelmi hatóság az adatváltozás bejelentést átteszi az illetékes tűzvédelmi hatóságnak és a szolgáltatót nyilvántartásából törli. A székhely vagy lakcím szerint illetékes tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót új számon nyilvántartásba veszi.
- (2) A tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót a tevékenység végzésétől az e rendeletben meghatározott esetekben eltilthatja. Az eltiltása időtartamát a jogsértések mértékét és számát figyelembe véve kell meghatározni.
- (3) A tevékenység végzésétől jogerősen eltiltott szolgáltatónak – a tiltás leteltét követően – a tevékenység végzéséhez új bejelentést kell tennie.
- (4) Visszavont vagy törölt nyilvántartási szám ismételten egy szolgáltatónak azonos sorszámmal csak akkor adható ki, ha a szolgáltatóra vonatkozó adatokban változás nem következett be a visszavonás vagy törlés időszaka alatt.



## 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata 3. §

- (1) A tűzoltó készülék karbantartása tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában kétféle szolgáltatót kell megkülönböztetni:
- a) tűzoltó készülék karbantartó szervezet (a továbbiakban: karbantartó szervezet),
  - b) tűzoltó készülék felülvizsgáló (a továbbiakban: felülvizsgáló).
- (2) A tűzoltó készülék karbantartás tevékenység megkezdésére vagy adatváltozásra vonatkozó bejelentést
- a) a karbantartó szervezet esetén a 2. melléklet szerinti,
  - b) a felülvizsgáló esetén a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni.
- (3) A karbantartó szervezet a tevékenység megkezdésének bejelentéséhez ekkor a Szolgtv.-ben, valamint a Ttv.-ben meghatározott feltételeken túl
- a) benyújtja a karbantartó szervezet karbantartó személyeinek érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát,
  - b) megadja azoknak a tűzoltó készülékeknek a típusát az oltóanyag szerint, amelyek teljes körű karbantartására a műhely alkalmas
    - ba) porral oltó,
    - bb) vízzel vagy habbal oltó,
    - bc) gázzal oltó,
    - bd) szén-dioxiddal oltó vagy
    - be) egyéb oltóanyaggal töltött tűzoltó készülék
  - c) megadja az adott címen működő műhelyt fenntartó karbantartó szervezetek nevét, címét.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### **Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata 3. §**

- (4) A felülvizsgáló a tevékenység megkezdésének bejelentéséhez mellékeli a felülvizsgáló tűzoltó készülék karbantartását végző személyeinek érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány másolatát.
- (5) A karbantartó szervezet és a felülvizsgáló a tűzoltó készülék karbantartó tevékenységre vonatkozóan bevezetett minőségirányítási rendszer érvényes tanúsítványának másolatát a kiállítását követően 15 napon belül megküldi a tűzvédelmi hatóság részére.
- (6) A karbantartó szervezet és a felülvizsgáló az adatváltozást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelenti. Az adatváltozás bejelentésekor a (3) bekezdés a) pontjában és a (4) bekezdésben foglalt előírásokat nem kell teljesíteni.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata 4. §

- (1) Egy tűzoltó készülék karbantartó műhely csak egy, az OTSZ szerinti OKF azonosító jelet kap, mely nem a szolgáltatóra, hanem a műhelyre vonatkozik.
- (2) A karbantartó szervezet, amennyiben bejelentése egy már nyilvántartásba vett műhely címére vonatkozik, nem kap új OKF azonosító jelet.
- (3) Bármely, a 3. § *b)* pontjának *ba)*-*bd)* alpontjában meghatározott típusú tűzoltó készülék teljes körű karbantartására alkalmas műhely OKF azonosító jelét használó karbantartó szervezet vagy felülvizsgáló jogosult az OKF azonosító jelet bármely a 3. § *b)* pontjának *ba)*-*bd)* alpontjában meghatározott típusú tűzoltó készülék alapkarbantartása során használni.
- (4) Az OKF azonosító jellel rendelkező karbantartó szervezet, az általa a felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről részletes kimutatást vezet, mely tartalmazza legalább
  - a) a továbbadás dátumát,
  - b) a felülvizsgáló nevét, nyilvántartási számát, és
  - c) a továbbadott OKF azonosító jelek sorozatszámát.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata 4. §

- (5) A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzoltó készülék karbantartása és felülvizsgálata tevékenység végzését, továbbá az OKF azonosító jel használatát
- a) az adott tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
  - b) amennyiben a szolgáltató a nyilvántartási számát, vagy OKF azonosító jelét, az e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, másra átruházza,
  - c) amennyiben a tűzoltó készülék karbantartása vagy felülvizsgálata során az OKF azonosító jel használata jogosulatlanul történik,
  - d) amennyiben a karbantartó szervezet és a felülvizsgáló a tűzoltó készülék karbantartó tevékenységre vonatkozóan bevezetett minőségirányítási rendszer érvényes tanúsítványának másolatát a kiállítását követő 15 napon belül nem küldi meg a tűzvédelmi hatóság részére,
  - e) amennyiben az OKF azonosító jellel rendelkező karbantartó szervezet, az általa a felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelekről, az e rendelet szerinti részletes kimutatás vezetését elmulasztja, vagy
  - f) a tűzoltó készülék karbantartásra vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben, gyártói javítási technológiában meghatározott előírások megsértése esetén.



## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### **Tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása 5. §**

- (1) A tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában két típusra tagozódik:
  - a) felülvizsgálat,
  - b) javítás.
- (2) A tűzoltó technika felülvizsgálatát, javítását megkezdeni kívánó szolgáltató a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéséhez mellékeli:
  - a) a felülvizsgálat vagy javítás tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítést igazoló okiratok másolatát,
  - b) felülvizsgálat tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott felülvizsgálati technológiai leírást,
  - c) javítási tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott javítási technológiai leírást,
  - d) nyilatkozatát arról, hogy a tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott felülvizsgálati, vagy javítási technológiai leírásban előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel rendelkezik,
  - e) amennyiben a felülvizsgálati, javítási tevékenységhez engedélyköteles tevékenység szükséges, a vonatkozó engedély másolatát,
  - f) a közbeszerzési eljárással beszerezhető termék esetén a gyártó vagy forgalmazó igazolását a szolgáltató megfelelő felülvizsgálati vagy javítási technológiájáról.
- (3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 4. melléklet szerinti adattartalommal, a (2) bekezdésben foglalt adatok változása esetén a vonatkozó melléklet benyújtásával történik.

**....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól**

**Beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata 6. §**

- (1) A beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában négy szolgáltatási ágra tagozódik:
  - a) beépített tűzjelző berendezés tervezése,
  - b) beépített tűzoltó berendezés tervezése,
  - c) beépített tűzjelző berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata,
  - d) beépített tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata.
- (2) A szolgáltató bejelentésében köteles pontosan meghatározni, hogy az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározottak közül mely szolgáltatási ágot végzi.
- (3) A szolgáltatónak az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységek bejelentését az 5. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez a Szolgtv.-ben és a Ttv.-ben meghatározott adatokon túl csatolnia kell a tevékenység végzésére jogosult személyek érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványainak másolatát.
- (4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az 5. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez nem kell mellékelni a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok másolatát.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### **Beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata 7. §**

- (1) A nyilvántartásba vett beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése, vagy kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységet végző szolgáltatónak vagy az általa foglalkoztatott személynek rendelkeznie kell az adott szolgáltatási ágra érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal.
- (2) A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése, vagy kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységet folytató szolgáltatónak rendelkeznie kell az általa tervezett, vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással.
- (3) A beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenységet folytató szolgáltatónak rendelkeznie kell a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal.
- (4) A szolgáltató az általa tervezett vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termékek típusáról, a tevékenység végzésének helyéről, idejéről kimutatást vezet, melyet a tevékenység végzésétől számított öt évig megőriz.
- (5) A szolgáltató az (1)-(4) bekezdésben meghatározott iratokat, kimutatást, eszközöket, anyagokat a tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétét igazolni.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### **Beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata 8. §**

A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése, vagy kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata tevékenység végzését

- a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
- b) amennyiben a szolgáltató alkalmazottja, munkavállalója tevékenységét érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végzi,
- c) amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik az általa tervezett, vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termék magyar nyelvű ismertetőjével, a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírással,
- d) amennyiben a szolgáltató nem rendelkezik a gyártó által a kivitelezéshez, karbantartáshoz, javításhoz, telepítéshez, felülvizsgálathoz meghatározott eszközökkel, anyagokkal,
- e) amennyiben nem rendelkezik kimutatással az általa tervezett vagy kivitelezett, karbantartott, javított, telepített, felülvizsgált termékek típusáról, a tevékenység végzésének helyéről, idejéről vagy azt a tevékenység végzésétől számított öt évig nem őrzi meg, vagy
- f) a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezésre, vagy kivitelezésre, karbantartásra, javításra, telepítésre, felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályban, a termékre vonatkozó műszaki előírásban meghatározott követelmények megsértése esetén.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### **Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete 9. §**

- (1) A tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 6. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez csatolni kell
  - a) a tűz- és hibaátjelző rendszer megfelelőségi tanúsítványát,
  - b) az átjelzéseket fogadó központ kezelésére felkészített személyek számát,
  - c) a tűzjelzés esetére meghatározott teendők felsorolását,
  - d) a tűzjelző berendezés, vagy az átjelzéseket fogadó központ meghibásodásakor végrehajtandó teendők felsorolását,
  - e) nyilatkozatot arról, hogy a tűz- és hibaátjelzést fogadó központra csatlakozó létesítményekről milyen adatokat tart nyilván,
  - f) nyilatkozatot a tűz- és hibaátjelzést fogadó központra csatlakozó létesítmények esetében felmerülő téves jelzések elfogadható számáról, és az ezen felüli eseményekből származó költségek megtérítéséről.
- (2) A szolgáltató valamennyi tűz- és hibaátjelzést fogadó központjának típusát és helyét köteles bejelenteni. Több tűz- és hibaátjelzést fogadó központ bejelentésekor az (1) bekezdés szerinti mellékleteket minden központhoz külön-külön be kell nyújtani.
- (3) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az 6. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez az (1) bekezdésben meghatározott iratokat abban az esetben kell csatolni, amennyiben az adatváltozás a tűz- és hibaátjelzést fogadó központot érinti.



**....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól**

**Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete 10. §**

- (4) A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenység végzését
- a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
  - b) amennyiben a szolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint nem jelenti be valamennyi tűz- és hibaátjelzést fogadó központját,
  - c) a tűzátjelzés fogadására, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyeletére vonatkozó jogszabályban, nemzeti szabványban, a termékre vonatkozó műszaki előírásban meghatározott követelmények megsértése esetén.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### **Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés 11. §**

- (1) A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2011. (XII. 7.) BM rendeletben (a továbbiakban: szakvizsga rendelet) meghatározott foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik.
- (2) A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést az 7. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő köteles megnevezni azt a szakvizsga rendelet 1. mellékletében foglalt foglalkozási ágat, munkakört, amellyel kapcsolatban tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervezés tevékenységet kíván folytatni.
- (3) Az oktatásszervező a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó, a Szolgtv. szerinti bejelentéséhez mellékeli az oktatási vagy távoktatási tematikát, mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat.
- (4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az 7. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez oktatási tematikát abban az esetben kell mellékelni, amennyiben az oktatásszervező tevékenységi körét új foglalkozási ágra, munkakörre vonatkozó képzéssel bővíti.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés 12. §

- (6) A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését
- a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
  - b) amennyiben a szakvizsgabizottság elnöke, tagja felkérése nem a szakvizsga rendeletben meghatározott módon történt,
  - c) amennyiben a vizsgabizottság elnöke egyben az oktatásszervező, vagy az oktatásszervező hozzátartozója, vagy az oktatásszervezővel folyamatos munkaviszonyban álló személy,
  - d) amennyiben az oktatásról, és a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történik meg, amely a szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg,
  - e) amennyiben az oktatásszervező által kiállított szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,
  - f) amennyiben a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatás részben vagy teljesen elmaradt és a szakvizsga megtörtént,
  - g) amennyiben a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történt meg a szakvizsga bizonyítványok kiállítása,
  - h) amennyiben az oktatásszervező az érvénytelen szakvizsga bizonyítványt nem vonja vissza, vagy a visszavonásról a hatóság értesítését elmulasztja,
  - i) amennyiben olyan személyt engedett szakvizsgára, aki a szakvizsga rendelet képzettségre vagy gyakorlatra vonatkozó előírásainak nem felelt meg.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### Tűzvédelmi szakvizsgáztatás 13. §

- (1) A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában a szakvizsga rendeletben meghatározott foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik.
- (2) A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a 8. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő köteles megnevezni azt a szakvizsga rendelet 1. mellékletében foglalt foglalkozási ágat, munkakört, amellyel kapcsolatban tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenységet kíván folytatni.
- (3) A szakvizsgáztató a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentéséhez mellékelia)  
a) a végzettséget igazoló irat,  
b) a szakképesítést igazoló irat,  
c) a szakmai gyakorlatot igazoló irat,  
d) az adott foglalkozási ághoz tartozó tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát.
- (4) A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a 8. melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt abban az esetben kell mellékelni, amennyiben a vizsgáztató tevékenységi körét új foglalkozási ággal, munkakörrel bővíti, vagy a szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje változott.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### Tűzvédelmi szakvizsgáztatás 14. §

A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység végzését

- a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,
- b) amennyiben a szakvizsgáztatásra vonatkozó felkérést legalább 1 évig nem őrizte meg,
- c) amennyiben a szakvizsga rendeletben a vizsgabizottság tagjára vonatkozó bármely kizárási, összeférhetetlenségi előírást megszegte,
- d) amennyiben az általa aláírt szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,
- e) amennyiben mint a vizsgabizottság elnöke nem vizsgálta, hogy a szakvizsgabizottság megalakítása, a szakvizsga megszervezése és lefolytatása az oktatásszervező jogosultságainak megfelelően, a szakvizsga rendelet előírásai szerint történt, vagy nem gondoskodott a szakvizsga rendelet előírásainak betartására,
- f) amennyiben a szakvizsgáztatáson személyesen nem vett részt, vagy
- g) amennyiben a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül járult hozzá a szakvizsga bizonyítványok kiállításához.



## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### Átmeneti, záró 15. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – 2012. január 1-én lép hatályba.
- (2) A rendelet 13. § (3) bekezdés d) pontja 2012. május 1-én lép hatályba.
- (3) A tűzvédelmi hatóság nyilvántartásában már szereplő tűzoltó készülék karbantartó szervezet legkésőbb 2012. április 1-ig a tűzvédelmi hatóság részére köteles adatváltozást bejelenteni. A tűzoltó készülék felülvizsgáló nem kötelezett bejelentésre a 2. melléklet szerinti adattartalommal.
- (4) A tűzvédelmi hatóság nyilvántartásában már szereplő tűzoltó készülék felülvizsgáló legkésőbb 2012. április 1-ig a tűzvédelmi hatóság részére köteles adatváltozást bejelenteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal.
- (5) Azok az OKF azonosító jelek (hologramokat), amelyek nem tartalmazzak hivatkozást a karbantartott készülék típusára 2012. május 1-én érvényüket veszítik.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### Átmeneti, záró 16. §

- (1) A szakvizsgáztató a szakvizsgáztatásra való jogosultságot a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatának, az illetékes tűzvédelmi hatóságnak 2012. május 1-ig történő megküldésével köteles adatváltózásként bejelenteni. A tűzvédelmi hatóság a bejelentés alapján új nyilvántartási számon veszi nyilvántartásba a sorszám megtartásával.
- (2) Amennyiben a vizsgáztató az (1) bekezdésben előírt adatváltózást az előírt határidőig nem teszi meg, a tűzvédelmi hatóság a vizsgáztatót törli a nyilvántartásából.
- (3) A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységet végző szolgáltatónak a szakvizsga rendelet 1. mellékletében meghatározott 4. foglalkozási ág vonatkozásában 2012. január 1. után tevékenységét adatváltózásként be kell jelentenie, mivel a foglalkozási ág, munkakör megnevezése és tartalma megváltozott. A 2012. január 1. előtt a szakvizsga rendelet 1. melléklet 4. foglalkozási ág szerint nyilvántartásba vett szolgáltatók jogosultságát a tűzvédelmi hatóság 2012. január 1-gyel törli a nyilvántartásból.

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### 1. melléklet

#### A NYILVÁNTARTÁSI SZÁM KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI

**xx**sorszám/**y**<sub>1</sub>-**y**<sub>2</sub>-...**y**<sub>13</sub>/**zz**/évszám.

ahol:

**xx** = az adott szolgáltatási tevékenység betűjele:

**E**: tűzoltó készülék karbantartása és felülvizsgálata,

**M**: tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása,

**P**: beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezése,

**F**: beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata,

**T**: tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete,

**SZ**: tűzvédelmi szakvizsgálóval összefüggő oktatásszervezés,

**V**: tűzvédelmi szakvizsgáztatás;

**sorszám** = a tűzvédelmi hatóság által az adott szolgáltatási tevékenységben, vagy szolgáltatási ágban, foglalkozási ágban kiadott, soron következő természetes szám, (adattárolás esetén nem módosul),

**y** = a szakvizsga rendelet 1. mellékletben felsorolt foglalkozási ágak, munkakörök sorszáma. Csak azokat a számokat kell növekvő sorrendben feltüntetni, amelyekre a tevékenységet végzőt a tűzvédelmi hatóság nyilvántartásba vette. A tűzoltó készülék karbantartást végzők nyilvántartási számában nem tüntethető fel;

**zz** = a tűzvédelmi hatóság 1. táblázat szerinti kétjegyű száma;

**évszám**: a bejelentés éve (változás esetén a változás bejelentésének éve).

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### 1. táblázat

zz	A tűzvédelmi hatóságok számozása
01	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
02	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
03	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
04	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
05	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
06	Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
07	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
08	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
09	Hajdu-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
11	Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
12	Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
13	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
14	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
15	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
16	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
17	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
18	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
19	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
20	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
21	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### 2. melléklet

#### A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE

##### TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK KARBANTARTÓ SZERVEZET

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Műhely címe

Fenntartó szervezet(ek) neve, címe

Karbantartott készülékek típusa

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím:

Kapcsolattartásra kijelölt személy

A tevékenység megkezdésének időpontja

A tevékenység befejezésének időpontja

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)



**....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól**

**3. melléklet**

**A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA  
TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE**

**TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK FELÜLVIZSGÁLÓ**

**Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)**

**Szolgáltató neve**

**Szolgáltató székhelye vagy lakcíme**

**Szolgáltató levelezési címe**

**A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei**

**Telefonszám**

**Fax szám**

**E-mail cím:**

**Kapcsolattartásra kijelölt személy**

**A tevékenység megkezdésének időpontja**

**A tevékenység befejezésének időpontja**

**Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)**

**....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól**

**4. melléklet**

**A TŰZOLTÓ TECHNIKA FELÜLVIZSGÁLATA, JAVÍTÁSA  
TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE**

**Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)**

**Szolgáltató neve**

**Szolgáltató székhelye vagy lakcíme**

**Szolgáltató levelezési címe**

**Tevékenység típusa**

**Műhely címe**

**A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei**

**Telefonszám**

**Fax szám**

**E-mail cím:**

**Kapcsolattartásra kijelölt személy**

**A tevékenység megkezdésének időpontja**

**A tevékenység befejezésének időpontja**

**Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)**

**....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól**

**5. melléklet**

**A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ VAGY TŰZOLTÓ BERENDEZÉS TERVEZÉSE, VAGY KIVITELEZÉSE, KARBANTARTÁSA, JAVÍTÁSA, TELEPÍTÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA**

**TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE**

**Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)**

**Szolgáltató neve**

**Szolgáltató székhelye vagy lakcíme**

**Szolgáltató levelezési címe**

**Szolgáltatási ág pontos megnevezése**

**A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei**

**Telefonszám**

**Fax szám**

**E-mail cím:**

**Kapcsolattartásra kijelölt személy**

**A tevékenység megkezdésének időpontja**

**A tevékenység befejezésének időpontja**

**Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)**

## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### 6. melléklet

#### A TŰZÁTJELZÉS FOGADÁSA, TŰZJELZŐ VAGY TŰZOLTÓ KÖZPONTOK TÁVFELÜGYELETE TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Felügyeletet ellátó szervezet neve

Felügyeletet ellátó szervezet székhelye

Fogadó központ helyének címe

Fogadó központ típusa

A fogadó központ tulajdonosának cégneve vagy neve

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím:

Kapcsolattartásra kijelölt személy

A tevékenység megkezdésének időpontja

A tevékenység befejezésének időpontja

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)

**....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól**

**7. melléklet**

**A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ OKTATÁSSZERVEZÉS**

**TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE**

**Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)**

**Szolgáltató neve**

**Szolgáltató székhelye vagy lakcíme**

**Szolgáltató levelezési címe**

**Foglalkozási ág(ak), munkakör(ök) pontos megjelölése**

**A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei**

**Telefonszám**

**Fax szám**

**E-mail cím:**

**Kapcsolattartásra kijelölt személy**

**A tevékenység megkezdésének időpontja**

**A tevékenység befejezésének időpontja**

**Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)**



## ....BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

### 8. melléklet

#### A TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁZTATÁS

##### TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)

Szolgáltató neve

Szolgáltató székhelye vagy lakcíme

Szolgáltató levelezési címe

Foglalkozási ág(ak), munkakör(ök) pontos megjelölése

A tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségei

Telefonszám

Fax szám

E-mail cím:

Kapcsolattartásra kijelölt személy

A tevékenység megkezdésének időpontja

A tevékenység befejezésének időpontja

Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)

**50/2011. (XII. 20.) BM rendelet - a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól**

**Angyal István tű. alez.**

OKF Piacfelügyeleti Osztály  
osztályvezető

1149 Budapest,  
Mogyoródi út 43.  
tel: 469-4337  
[istvan.angyal@katved.gov.hu](mailto:istvan.angyal@katved.gov.hu)