

1. táblázat az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez

|   | A  | B   |  | C                        |  | D   |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|---|--|
| 1 | érintett műszaki megoldás<br>ciklusidő   | üzemeltetői ellenőrzés  |  | időszakos felülvizsgálat |  | karbantartás  |  |
| 2 |  | ciklusidő   | dokumentálás<br>szükségessége és módja | ciklusidő                | dokumentálás<br>szükségessége és módja | ciklusidő   | dokumentálás<br>szükségessége és módja |
| 3 | tűzoltó készülék   | 3 hónap<br>(+ 1 hét)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       | nincs követelmény        |  | 6 hónap<br>(+ 1 hónap) <sup>1)</sup><br>12 hónap<br>(+ 1 hónap) <sup>2)</sup><br>5 év (+ 2 hónap),<br>10 év (+ 2 hónap) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| 4 | fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúk, száraz oltóvízvezeték | 6 hónap<br>(+ 1 hét)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       | 12 hónap<br>(+ 1 hónap)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| 5 | beépített tűzjelző berendezés  | 1 nap,<br>kivéve autom.<br>ellenőrző rendszer<br>esetén<br>3 hónap<br>(+ 1 hét) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       | 12 hónap<br>(+ 1 hónap)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| 6 | beépített tűzoltó berendezés   | 1 hét,<br>1 hónap   | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       | 12 hónap<br>(+ 1 hónap)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| 7 | tűz- és hibaátjelző berendezés   | 1 nap,<br>kivéve autom.<br>ellenőrző rendszer<br>esetén                         | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       | 6 hónap<br>(+ 2 hét)     | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |
| 8 | tűzoltósági kulcsszéf  | 1 nap   | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       | 12 hónap<br>(+ 1 hónap)  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló       |

<sup>1)</sup> Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

<sup>2)</sup> Az MSZ EN 3 szabványsorozat, MSZ EN 1866 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása

|    |  |   |  |                                  |                         |                                  |  |                                  |
|----|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| 9  | tűzoltósági rádióerősítő   |   | nincs követelmény  |                                  | 12 hónap<br>(+ 1 hónap) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
| 10 | tűzoltó felvonó  |   | 3 hónap<br>(+ 1 hét)   | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | 12 hónap<br>(+ 1 hónap) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
| 11 | evakuációs hangrendszer  |   | minden rendezvény<br>előtt,<br>de legalább<br>1 hónap              | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | 12 hónap<br>(+ 1 hónap) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
| 12 | biztonsági világítás, kívülről vagy belülről<br>megvilágított menekülési jelek,<br>korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás |   | 3 hónap  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | 12 hónap<br>(+ 1 hónap) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
| 13 | pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító<br>rendszer   |   | minden rendezvény<br>előtt,<br>de legalább<br>3 hónap<br>(+ 1 hét) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | 12 hónap<br>(+ 1 hónap) | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
| 14 | tűzgátló lezárások   | tűzgátló nyílászárók                              | 1 hónap  | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | 6 hónap<br>(+ 2 hét)    | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |
| 15 |  | mozgó elemet<br>tartalmazó tűzgátló<br>záróelemek | nincs követelmény  |                                  | 6 hónap<br>(+ 2 hét)    | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló | Az időszakos<br>felülvizsgálattal<br>egyidejűleg | tűzvédelmi<br>üzemeltetési napló |

|    |   |                                  |                               |  |                               |  |  |                               |
|----|---|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 16 | hő és füst elleni védelem megoldásai  | füstelvezető, légpótló szerkezet | 3 hónap (+ 1 hét)             | tűzvédelmi üzemeltetési napló  | 12 hónap (+ 1 hónap)          | tűzvédelmi üzemeltetési napló              | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 17 |   | füstelszívó, légpótló ventilátor | 3 hónap (+ 1 hét)             | tűzvédelmi üzemeltetési napló  | 12 hónap (+ 1 hónap)          | tűzvédelmi üzemeltetési napló              | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 18 |   | füstmentesítő ventilátor         | 3 hónap (+ 1 hét)             | tűzvédelmi üzemeltetési napló  | 12 hónap (+ 1 hónap)          | tűzvédelmi üzemeltetési napló              | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 19 |   | füstcsappantyú, zsalu            | 3 hónap (+ 1 hét)             | tűzvédelmi üzemeltetési napló  | 12 hónap (+ 1 hónap)          | tűzvédelmi üzemeltetési napló              | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 20 |   | füstgátló nyílászáró             | 3 hónap (+ 1 hét)             | tűzvédelmi üzemeltetési napló  | 6 hónap (+ 2 hét)             | tűzvédelmi üzemeltetési napló              | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 21 |   | mobil füstkötény                 | 3 hónap (+ 1 hét)             | tűzvédelmi üzemeltetési napló  | 12 hónap (+ 1 hónap)          | tűzvédelmi üzemeltetési napló              | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 22 | túlnyomásos füstmentes lépcsőház, túlnyomásos előtér légellátó rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése) | -                                | -                             | használatbavétel előtt, illetve a hatékonyságot befolyásoló átalakítást követően | mérési jegyzőkönyv            | -  | -  |                               |
| 23 | biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor  | 3 hónap (+ 1 hét)                | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 12 hónap (+ 1 hónap)   | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló              |                               |
| 24 | biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység  | 3 hónap (+ 1 hét)                | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 12 hónap (+ 1 hónap)   | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló              |                               |